

## 水道事業

### ◇水質検査結果【令和3年9月】

市内3か所の蛇口から取った(給水栓水)の水質検査結果をお知らせします。  
それぞれの検査項目で水質基準に適合しております。

検査月日 令和3年9月7日

| 項目                   | 単位   | 水質基準値         | 幌別浄水場系統     | 温泉浄水場系統     | 千歳浄水場系統     |
|----------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 一般細菌               | 個/ml | 100 以下        | 0           | 0           | 0           |
| 2 大腸菌                | —    | 検出されないこと      | 不検出         | 不検出         | 不検出         |
| 38 塩化物イオン            | mg/l | 200 以下        | 7.7         | 5.7         | 9.0         |
| 42 ジェオスミン            | mg/l | 0.00001 以下    | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 2-メチルイソボルネオール     | mg/l | 0.00001 以下    | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 3 以下          | 0.4         | 0.3未満       | 0.3 未満      |
| 47 pH値               | —    | 5.8 以上 8.6 以下 | 7.5         | 7.5         | 7.9         |
| 48 味                 | —    | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |
| 49 臭気                | —    | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |
| 50 色度                | 度    | 5 以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      |
| 51 濁度                | 度    | 2 以下          | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      |
| 項目                   | 単位   | 水質基準値         | 幌別浄水場系統     | 温泉浄水場系統     | 千歳浄水場系統     |
| 遊離残留塩素               | mg/l | 0.1 以上        | 0.3         | 0.5         | 0.5         |