

令和3年度 廃棄物管理型最終処分場 維持管理状況

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき、以下のとおり公表します。

1. 埋立てをした一般廃棄物の処理量について

	令和3年												令和4年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
埋立ごみ量	225.96	118.32	97.13	167.64	153.38	141.44	131.14	216.74	208.75	174.11	134.15	135.86	1,904.62			

単位: t

2. 定期点検に関する状況について

項目	令和3年												令和4年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
埋立地	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
調整池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
浸出水処理施設(電気設備)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
浸出水処理施設(機械設備)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

3. 水質測定結果について

採取日	令和3年												令和4年			基準値
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
測定結果の得られた日	4月8日	5月11日	6月8日	7月13日	8月3日	9月14日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日				
pH	7.59	7.62	7.69	7.66	7.20	7.36	7.35	7.47	7.59	7.37	7.52	7.63	-			
BOD(mg/l)	1.4	2.7	1.7	1.9	3.7	3	2.6	2.2	1.7	1.2	2.5	1.3	-			
COD(mg/l)	8.6	10.0	7.3	8.4	10.0	10.0	8.4	8.6	8.2	9.4	8.5	9.5	-			
pH	7.79	7.78	7.90	8.04	7.47	7.43	7.55	7.61	7.81	7.48	7.52	7.60	5.8以上8.6以下			
BOD(mg/l)	不検出	2.5	0.6	0.8	0.9	1.5	1.7	1.0	0.8	0.6	0.8	4.1	60			
COD(mg/l)	6.5	8.2	5.6	5.6	7.9	9.1	7.4	7.1	5.7	8.2	7.3	7.7	90			
SS(mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出	60			
大腸菌群数(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日間平均3,000			

※水質測定については、廃棄物管理型最終処分場管理業務委託業者による測定値である。

4. 残余埋立容量測定について

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量
令和4年2月28日	95,000	51,383	43,617

単位: m³