

水道管の凍結にご注意ください



寒さが厳しくなる12月から2月までは、水道管の凍結事故が起きやすくなる季節です。

日頃からテレビやラジオなどで気象情報を確認し、就寝前や外出時などに、小まめに水落としをしたり、床下に冷たい風が入らないように換気口を完全に閉じたりするなど、凍結防止に努めることが大切です。

問い合わせ 水道グループ (☎05510)

※開庁時間外の緊急時は、市役所当直室 (☎02111) に問い合わせください。

特に注意が必要なとき

- 真冬日(1日中外気温が0℃未満)が続いたとき
- 長期間不在にするとき

水落としの方法

- (1) 蛇口をあげる
- (2) 水落としレバーもしくはハンドルを閉める

※電動式の場合は、ボタン操作で水落としができます。

凍結してしまったら…

1 まずは自分でできることを

軽い凍結は、部屋を暖め、水道管や蛇口にタオルなどの布を巻いて少しずつお湯をかけると解凍できることがあります。

2 それでもだめなら業者に依頼

解氷や修繕にかかる費用は、**自己負担**です。工事内容や費用などについて事前に業者から説明を受け、十分納得してから依頼してください。

登別市指定給水装置工事事業者一覧

(10月1日現在)

事業者名	住 所	電話番号
(株)荒川設備	栄町3丁目18-5	☎067138
磯松建設(株)	幌別町5丁目25-7	☎052338
オール設備(株)	中央町1丁目4-10	☎052169
(株)ゴウダ	片倉町2丁目24-26	☎055029
(株)藤田設備工業	登別港町1丁目4-31	☎033154
(株)管工設備	新生町4丁目6-6	☎066166
(有)水道屋	新生町1丁目12-2	☎024110
(有)ダイワガス住設	栄町3丁目9-1	☎067183
(有)誠住宅設備プランニング	栄町4丁目12-4	☎071201
(有)野呂商会	幸町5丁目11-4	☎080355
片倉設備	片倉町4丁目9-2	☎059693
(株)戸田設備	鶯別町6丁目33-4	☎062976
北海パイプライン(株)	幌別町5丁目10	☎082650
創和北海建設(株)	青葉町51-1	☎058588
名取設備	幌別町6丁目24-4	☎037293
(株)北登設備	美園町1丁目26-17	☎049430

市外の指定給水装置工事事業者は、市公式ウェブサイトで確認するか、水道グループに問い合わせください。

